

Вх 54106 14.08.2024

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«01» августа 2024 г., 69240061000211583172

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ОНД и ПР по Ржевскому и Zubцовскому районам

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«08» августа 2024 г., № 2408/015-69/98/ПВПР

(дата составления предписания)

обл Тверская, г Ржев, ул Калинина, Дом 57а, 84823220526, e-mail: ogpnrzhev@mail.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

Предписание

об устранении нарушений обязательных требований

1. Профилактический визит проведен: « 08 » августа 2024 г., учетный номер 69240061000211583172.

(указывается дата проведения, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведен в рамках:

Осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), акта муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

1. обл Тверская, г Zubцов, ул Победы, Дом 5

(указывается наименование места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля)

4. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД "СОЛНЫШКО", ИНН 6923004380, адрес юридического лица: 172332, Тверская область, ЗУБЦОВСКИЙ, Г ЗУБЦОВ, УЛ ПОБЕДЫ, Д. 5

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, на которую возложена ответственность)

5. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

- Разрушены ступеньки на крыльце запасного эвакуационного выхода из 1 младшей группы
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
Срок устранения нарушения:
31.08.2024
- В группе раннего возраста светильник эксплуатируется без плафона(рассеивателя) предусмотренного конструкцией
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 35 Правил, Подпункт в. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
Запрещается эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией.
Срок устранения нарушения:
31.08.2024
- Разрушены ступеньки на крыльце запасного эвакуационного выхода из 2 младшей группы
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
Срок устранения нарушения:
31.08.2024

4. В кухне на путях эвакуации установлена тумбочка

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 27 Правил, Подпункт 6. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается размещать мебель (за исключением сидячих мест для ожидания) и предметы (за исключением технологического, выставочного и другого оборудования) на путях эвакуации, у дверей эвакуационных и аварийных выходов, в переходах между секциями, у выходов на крышу (покрытие).

Срок устранения нарушения:

31.08.2024

(указывается наименование нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведения, подтверждающие документально нарушение обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, срок устранения нарушения)

Главный государственный инспектор Ржевского и Zubцовского районов Тверской области по пожарному надзору – начальник ОНД и ПР по Ржевскому и Zubцовскому районам ГУ МЧС России по Тверской области (Главный государственный инспектор Ржевского и Zubцовского районов Тверской области по пожарному надзору – начальник ОНД и ПР по Ржевскому и Zubцовскому районам ГУ МЧС России по Тверской области)
Дунаевская Марина Сергеевна



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

009B3B06CFDFB3F6678A0723931031DAF6
Владелиц Дунаевская Марина Сергеевна
Действителен с 14.11.2023 по 06.02.2025

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего предписание)

подпись

Главный государственный инспектор Ржевского и Zubцовского районов Тверской области по пожарному надзору – начальник ОНД и ПР по Ржевскому и Zubцовскому районам ГУ МЧС России по Тверской области (Главный государственный инспектор Ржевского и Zubцовского районов Тверской области по пожарному надзору – начальник ОНД и ПР по Ржевскому и Zubцовскому районам ГУ МЧС России по Тверской области)
Дунаевская Марина Сергеевна, e-mail: ogprnzhev@mail.ru, телефон: +74823220526

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«__» часов «__» минут «14» 08 20 24г. 

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 491333560906891303135054194113070757665533618425

Владелец Акимова Ирина Леонидовна

Действителен с 30.01.2025 по 30.01.2026